

Утвърждавам:...../П/.....

Приложение № 1

Директор на
ТД „ДР“ В. Търново
/ Н. Костадинов /

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ОБЕКТ „Изграждане на надземен пожарен хидрант и свързване към входящ водопровод в СБ Дебелец и Габрово - Склад Дебелец”

№	Описание на работата	Мярка	Количество
1	Изкоп ръчен с дълбочина 0-2м	м3	10.00
2	Поставяне и свързване към водопровод на Надземен пожарен хидрант колонков тип .	бр.	1.00
3	Засипване на изкоп	м3	10.00
4	Тръмбоване на пластове по 10 см	м3	10.00

1. За изпълнението на предмета на поръчката следва да се **извърши задължителен оглед** на обекта преди представяне на ценовата оферта. Огледа ще се извърши при стриктното спазване на изискванията за **достъп до обекти**, в които се осъществява стратегическа дейност, съгласно чл. 44, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, за което сме представили декларация

2. Надземния пожарен хидрант трябва да отговаря БДС EN 14384 „Надземни пожарни хидранти колонков тип” и да е оборудван със съединител щорц

3. Всички материали, транспортни и други присъщи разходи във връзка с изпълнението на поръчката са за сметка на Изпълнителя.