



МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ

"ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” - ВРАЦА

Враца 3000, ул. "Илия Кръстенияков" № 2, тел.: 092 665701, факс: 092 660216, e-mail: drvratza@abv.bg

Утвърждавам:

инж. Ивайло Иванов

Директор ТД ДР Враца

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОТНОСНО: Процедура по възлагане на Обществена поръчка по глава осма “а” с предмет “Техническо обслужване и презареждане на пожарогасители, намиращи се в административната сграда и в складовите бази на ТД “държавен резерв” гр. Враца”.

ОБЕКТ: Административна сграда на ТД ДР Враца и складовите бази гр. Враца, гр. Берковица и гр. Лом.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” гр. София чрез ТД “Държавен резерв” гр. Враца, ЕИК: 8319136610093, представлявана от Ивайло Венков Иванов, директор на ТД ДР Враца.

ОПИСАНИЕ: При изпълнение на обществена поръчка с предмет “ Техническо обслужване и презареждане на пожарогасители, намиращи се в Административната сграда и складовите бази на ТД ДР Враца”, ще се извършват следните дейности:

1. Техническо обслужване и презареждане на следните видове преносими противопожарни пожарогасители.

№ по ред	Местоположение и вид на противопожарните средства	Общо количество налични пожарогасители
1.	Административна сграда на ТД ДР Враца	
	Прахов пожарогасител – 6 кг.	3
	Воден пожарогасител – 9 л.	1
	Общо	4
2.	Складова база гр. Враца	
	Прахов пожарогасител – 6 кг.	4
	СО ₂ пожарогасител - 5 кг.	2
	Воден пожарогасител – 9 л.	2
	Общо	8
3.	Складова база гр. Берковица	
	Прахов пожарогасител – 6 кг	5

	СО ₂ пожарогасител - 5 кг.	2
	Воден пожарогасител – 9 л.	7
	Общо	14
4.	Складова база гр. Лом	
	Прахов пожарогасител – 6 кг	46
	Прахов пожарогасител – 12 кг	1
	СО ₂ пожарогасител - 5 кг.	2
	Воден пожарогасител – 9 л.	43
	Общо	92

2. Всички транспортни разходи във връзка с изпълнението на услугата са за сметка на изпълнителя.

3. Техническото обслужване и презареждане да се извършва в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителите и при спазване на изискванията БДС ISO1 1 602-2:002, Наредба №8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба №8121з-531 от 09.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях. След направената проверка да се залепят стикери, гарантиращи изправността и годността на всички проверени и технически обслужени пожарогасители и да се издадат протоколи удостоверяващи проверката.

4 Издадено разрешително по чл.129 от Закона на Министерството на вътрешните работи за осъществяване на съответната дейност.

5. При необходимост от взимане на противопожарните средства, изпълнителят е длъжен да подsigури резервни пожарогасители, осигуряващи пожарната безопасност в складовите бази.

6. Ако непосредствено след извършената проверка и технически оглед има наличие на пожарогасители с по-ниско налягане от допустимото, да се извърши поправка и при необходимост презареждане и ремонт за сметка на изпълнителя.